

# Die Prüfung des Heizöltanks in der Praxis

## Vorbereitung auf unseren Besuch

### Zur Durchführung der Prüfung des Heizöltanks müssen Sie für Folgendes sorgen:

- Zugang zu einer funktionstüchtigen Steckdose (min. 16 A). Ansonsten muss die Prüfung abgebrochen werden. Infolge kann keine Bescheinigung ausgestellt werden, doch bei einem durch Sie verschuldeten Abbruch wird Ihnen ein Pauschalbetrag von 150 € inkl. MwSt. in Rechnung gestellt.
- Zugang zum Heizkessel
- Bei nicht zugänglichen Heizöltanks muss der tatsächliche **Füllstand** des Brennstoffs unter **80 % des Fassungsvermögens des Tanks** liegen, um den Test durchführen zu können. Ist der Wert zu hoch, wird die Prüfung abgebrochen. Infolge kann keine Bescheinigung ausgestellt werden, doch bei einem durch Sie verschuldeten Abbruch wird Ihnen ein Pauschalbetrag von 150 € inkl. MwSt. in Rechnung gestellt.

Bitte halten Sie auch die folgenden Unterlagen bereit:

- Konformitätsbescheinigung für die Wandverkleidung (**falls zutreffend**).
- Bei einem oberirdischen Tank: behördliche Ausnahmegenehmigung für eine oberirdische Anbringung (**falls zutreffend**).
- Bei einem **unterirdischen Tank**:
  - Bescheinigung über die Bodenkorrosion.
  - Bescheinigung über kathodischen Schutz oder gegebenenfalls eine Ausnahmegenehmigung.

Darüber hinaus benötigen wir, **wenn möglich**, Folgendes:

- Der Name und/oder die Marke des Herstellers.
- Die Seriennummer und das Herstellungsjahr.
- Das Fassungsvermögen in Litern.
- Die Dichtheitsbescheinigung der Fabrik des Tanks.
- Die Art und den Typ des Tanks.
- Das Konformitätszertifikat des Tanks.
- Das Datum der Aufstellung des Tanks.
- Die Bescheinigung über die Aufstellung des Tanks und über seinen Anschluss gemäß den geltenden Vorschriften, durchgeführt von einem qualifizierten Experten.
- Die von einem zugelassenen Techniker ausgestellte, in regelmäßigen Abständen neu auszustellende Bescheinigung über die Dichtheitsprüfung für die gesamte Anlage.
- Das technische Datenblatt des für die Abdichtung des Gehäuses verwendeten Materials.

Wir möchten Sie auch darauf aufmerksam machen, dass eine Erklärung der Klasse 3 bei der Gemeinde eingereicht werden muss. Nachstehend finden Sie einen Link, über den Sie das besagte Formular zur Erklärung der Klasse 3 an Ihre Gemeinde senden können.

<https://environnement.brussels/le-permis-denvironnement/le-guide-pratique-du-permis-denvironnement/comment-et-ou-introduire-votre-0>

Certinergie kann nicht für eine Störung der Saugleitung infolge des vorgeschriebenen Unterdrucktests verantwortlich gemacht werden.

Bei einer Stornierung innerhalb von 24 Stunden eines Arbeitstags vor dem Termin (d. h. innerhalb von 48 Stunden bei Stornierung vor einem Feiertag oder innerhalb von 72 Stunden bei Stornierung vor einem Wochenende), werden pro in Auftrag gegebener Prüfung 96,80 € in Rechnung gestellt.



ANERKANNTES  
KONTROLLORGAN



ENERGIEPASS - ELEKTRISCHE PRÜFUNG - TANKERSTEUERUNG  
KONTROLLE GASINSTALLATION