

Die Prüfung des Heizöltanks in der Praxis

Vorbereitung auf unseren Besuch

Zur Durchführung der Prüfung des Heizöltanks müssen Sie für Folgendes sorgen:

- Zugang zu einer funktionstüchtigen **Steckdose** (min. 16 A). Ansonsten muss die Prüfung abgebrochen werden. Infolge kann keine Bescheinigung ausgestellt werden, doch bei einem durch Sie verschuldeten Abbruch wird Ihnen ein Pauschalbetrag von 150 € inkl. MwSt. in Rechnung gestellt.
- Zugang zum Heizkessel
- Bei nicht zugänglichen Heizöltanks muss der tatsächliche **Füllstand** des Brennstoffs unter **80 % des Fassungsvermögens des Tanks** liegen, um den Test durchführen zu können. Ist der Wert zu hoch, wird die Prüfung abgebrochen. Infolge kann keine Bescheinigung ausgestellt werden, doch bei einem durch Sie verschuldeten Abbruch wird Ihnen ein Pauschalbetrag von 150 € inkl. MwSt. in Rechnung gestellt.
- Halten Sie die **Erklärung Klasse 3** für den Tag unseres Besuchs bereit, da diese gesetzlich vorgeschrieben ist. Andernfalls wird die Prüfung in voller Höhe in Rechnung gestellt und der Heizöltank als vorschriftswidrig erklärt. Es wird jedoch auch ein **Nachweis über den Versand** der Erklärung der Klasse 3 an Ihre Gemeinde akzeptiert (z. B.: Nachweis eines Einschreibens, Bestätigung der elektronischen Übermittlung des Formulars mit Referenz ...).

Nachstehend finden Sie einen Link, über den Sie das besagte Formular zur Erklärung der Klasse 3 an Ihre Gemeinde senden können.

<http://www.wallonie.be/fr/formulaire/detail/20563>

Darüber hinaus benötigen wir, **wenn möglich**, Folgendes:

- Der Name und/oder die Marke des Herstellers.
- Die Seriennummer und das Herstellungsjahr.
- Das Fassungsvermögen in Litern.
- Die Dichtheitsbescheinigung der Fabrik des Tanks.
- Die Art und den Typ des Tanks.
- Das Konformitätszertifikat des Tanks.
- Das Datum der Aufstellung des Tanks.
- Die Bescheinigung über die Aufstellung des Tanks und über seinen Anschluss gemäß den geltenden Vorschriften, durchgeführt von einem qualifizierten Experten.
- Die von einem zugelassenen Techniker ausgestellte, in regelmäßigen Abständen neu auszustellende Bescheinigung über die Dichtheitsprüfung für die gesamte Anlage.
- Das technische Datenblatt des für die Abdichtung des Gehäuses verwendeten Materials.

Certinergie kann nicht für eine Störung der Saugleitung infolge des vorgeschriebenen Unterdrucktests verantwortlich gemacht werden.

Bei einer Stornierung innerhalb von 24 Stunden eines Arbeitstags vor dem Termin (d. h. innerhalb von 48 Stunden bei Stornierung vor einem Feiertag oder innerhalb von 72 Stunden bei Stornierung vor einem Wochenende), werden pro in Auftrag gegebener Prüfung 96,80 € in Rechnung gestellt.



ANERKANNTES
KONTROLLORGAN



ENERGIEPASS - ELEKTRISCHE PRÜFUNG - TANKERSTEUERUNG
KONTROLLE GASINSTALLATION